



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA TECNICA
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

Roma, data del protocollo

Laboratori e organismi notificati

C.S.I.

Prodotto.csi@legalmail.it

ISTITUTO GIORDANO

ist-giordano@legalmail.it

LAPI

lapi@pec.texnet.it

RINA

rina.services.spa@legalmail.it

OGGETTO: Chiarimenti sull'aggiornamento del fascicolo tecnico nel settore della resistenza a fuoco – pareti a secco a grande altezza (EN 15254-3).

Con riferimento alle procedure per la valutazione delle applicazioni estese dei risultati di prova, si ricorda che con lettera circolare DCPREV 7765 del 21/06/2016, e successivamente ribadito nella nota prot. n. 8730 del 02/07/2020, sono state fornite le procedure finalizzate all'aggiornamento del fascicolo tecnico.

Al riguardo è stato precisato che nel caso di prodotti con marcatura CE, il fascicolo tecnico non è necessario e dovranno essere osservate integralmente le disposizioni comunitarie vigenti, ivi incluse quelle comprese nella norma UNI EN 15725 "Rapporti di applicazione estesa delle prestazioni al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione".

Nel caso in cui, invece, si faccia riferimento a prodotti non marcati CE sarà necessario predisporre, o aggiornare nel caso esistente, il fascicolo tecnico alle norme EXAP secondo la versione più aggiornata e nel rispetto dei relativi campi di applicazione e delle eventuali limitazioni temporali. In assenza di dette norme EXAP, sarà possibile utilizzare norme non EXAP in relazione alle disposizioni di cui al DM 16/02/2007 (all. B punto B.8) o il DM 03/08/2015 e DM 18/10/2019 (cap. S.2.13) nei pertinenti campi di applicazione.

Nel caso specifico di pareti a secco di grandi altezze, a far data dal 12/09/19, per il rispettivo campo di applicazione, tutti i fascicoli tecnici devono essere aggiornati alla EXAP EN 15254-3.

Considerata la complessità del caso e le corrispondenti problematiche derivanti dal lavoro di adeguamento, anche connesse all'epidemia determinata dal COVID-19, si ritiene opportuno che i fascicoli tecnici vengano aggiornati entro la fine dell'emergenza e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA TECNICA
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

Per i casi di pareti a secco non rientranti nel campo di applicazione della EN 15254-3, si precisa che le stesse potranno essere commercializzate in regime di marcatura CE volontaria solo sulla base di una valutazione tecnica europea ETA, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento europeo (EU) n 305 del 9 marzo 2011. Tale valutazione tecnica documentata delle prestazioni della parete a secco, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, dovrà essere conforme al documento per la valutazione europea-EAD 210005-00-0505 "*Kit di partizione interne per pareti non portanti*" adottata con decisione di esecuzione (UE) 2019/896 della commissione del 28 maggio 2019 e che ha sostituito la specifica tecnica ETAG 02 "*Guideline for european technical approval for internal partition kits for use as non-loadbearing walls*".

IL DIRETTORE CENTRALE
(CAVRIANI)

LM/SS/MC/FM/CC