



L'operato degli spazzacamini nella prevenzione e nel corretto funzionamento degli impianti



Lorenzo Bezzi
Responsabile ANFUS Trentino

ANFUS
presentazione a cura del
Gruppo di Lavoro Maestri Spazzacamini

Rassegnastampa



Canna fumaria difettosa, il tetto va a fuoco

Trentino – 08 gennaio 2009 pagina 35 DENNO. Un furioso incendio, sprigionato dalla canna fumaria difettosa, ha distrutto ieri il tetto di un edificio alla periferia di Denno.

Vigili del fuoco al lavoro ieri in Vallarsa

Trentino – 05 gennaio 2009 pagina 16

VALLARSA. Vigili del fuoco al lavoro ieri in Vallarsa per l'incendio di un camino. Era quasi mezzogiorno quando una canna fumaria ha preso fuoco nella frazione Corte.

Levico, camino in fiamme

Trentino – 17 febbraio 2009 pagina 18

LEVICO. Vigili del fuoco mobilitati ieri sera a Levico per l'incendio di una canna fumaria.



Trentino: L. Regionale n° 24 /1954

Articolo 14

- “Agli effetti della regolare manutenzione delle camere da fumo e conseguente prevenzione degli incendi, **è costituito in ciascun comune il servizio obbligatorio di spazzatura dei camini**”.
- **“Nessuno può esercitare il mestiere di spazzacamino senza il permesso speciale del sindaco che sente la giunta comunale o la commissione antincendi (...) A ciascuna zona deve essere assegnato uno spazzacamino regolarmente autorizzato (...)”.**
- Le norme e le tariffe per la spazzatura dei camini sono stabilite, sentita l'associazione provinciale dell'artigianato, con apposito regolamento comunale ove non sia provveduto con regolamento provinciale



Provincia Autonoma di Bolzano

L. 62 del 13 novembre 2006

(rd. Reg. 11/01/07)

Obbligo di manutenzione da parte dello spazzacamino tre volte l'anno per i combustibili solidi, due per i liquidi ed una volta per il combustibile gassoso.



Formazione continua e professionalità

•71 ditte di spazzacamini professionisti iscritti alla CCIAA

•150 addetti

•No improvvisazione

=

Decennio 1997/2007

- 55% emissioni CO

-63% PM10

-30% gas di scarico



Lombardia Misure per il contenimento dell'inquinamento e DGR n. 8/8355

- Divieto di utilizzo dei camini di "vecchia" generazione
- Controllo emissioni inquinanti

Dgr 8/8355,2008

Art.6

(...) sono esclusi dall'ambito di applicazione del decreto

- gli impianti costituiti da apparecchi con potenza al focolare inferiore ai 4KW, anche se la somma con altri apparecchi simili ed eventuali scaldacqua presenti, superi i 15KW
- le stufe, caminetti, radiatori individuali, di qualsiasi potenza nominale al focolare



Il progetto "Fuoco&Ambiente"

Proposte concrete di intervento sul territorio

Luglio 2008 accordo con il Comune di Bagolino (BS)

Due giornate dedicate alla manutenzione delle canne fumarie

- Team di esperti spazzacamini e fumisti
- Sopralluogo tecnico
- Valutazione del rischio
- Controllo emissioni
- Intervento manutentivo
- Convegno con la cittadinanza



25 settembre
1807



Grazie per l'attenzione



Maestro Spazzacamino Lorenzo Bezzi
Responsabile ANFUS Trentino