




Controlli e sanzioni in materia di Prevenzione Incendi

Il nuovo regolamento
e l'attività di vigilanza





Controllo e vigilanza del C.N.VV.F





Fonti normative

L. 1570/1941

“nell’ esercizio delle proprie funzioni, il personale dei vigili del fuoco riveste la qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria (L. 469/1961; L. 850/1973; L. 930/1980; D. Lgs . 626/94)

Art. 19 Dlqvo 139/2006 – Dlvo 81/2008.

Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati. ...





Polizia amministrativa

Abbiamo rilevato una infrazione
in materia antincendio!
Art. 19 comma 3 DLgs 139/2006



condizioni di rischio

inosservanza della normativa
di prevenzione incendi

inadempimento di
prescrizioni e obblighi a
carico dei soggetti
responsabili delle attività

Il Comando Provinciale VV.F.


Adotta provvedimenti per la messa in sicurezza delle opere

**Dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati:
Soggetti interessati; Sindaco; Prefetto; Altre Autorità competenti
Ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere.**





Controllo e Vigilanza del C.N.VV.F



Visite tecniche su richiesta degli interessati

Verifiche e controlli disposti di iniziativa dallo stesso Corpo

situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate (esposti, interventi di soccorso).





specifici doveri e responsabilità

Art. 16 comma 2 del D.P.R. 139/2006



Obbligo di informativa alle autorità giudiziarie nell'ipotesi di riscontro di dichiarazioni mendaci




Obbligo di informativa agli ordini professionali in caso di errate attestazioni rese dai professionisti abilitati.






Sanzioni penali

**Omessa richiesta di rilascio o di rinnovo di CPI
(Omessa presentazione della SCIA)**



Sanzioni Penali



per tutte le attività di cui all'Allegato I D.P.R. 151-2011





Sanzioni penali

**Omessa richiesta
di rilascio o di
rinnovo di CPI**



arresto sino ad
un anno



ammenda da
258 € a 2.582 €

**Dichiarazioni
mendaci
Certificazioni non
vere**



arresto sino a
Tre mesi



ammenda da
103 € a 516 €






sospensione dell'attività

Ferme restando le sanzioni penali



Il Prefetto



può disporre la
sospensione dell'attività

Omessa richiesta CPI o rinnovo

Omessa richiesta vigilanza LL.PP.SS.






eccezioni

Ove sia possibile

I vigili del fuoco possono
concedere



Un termine di 45 gg per l'adeguamento alle
norme di prevenzione incendi






- Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza si rilevino **reati in materia di prevenzione incendi** puniti con l'arresto o con l'ammenda, si da applicazione alla procedura della prescrizione di cui al Dlgs 758/94.





Dlgs 758/94 – Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro – Trasformazione di reati in illecito amministrativo





ELENCO ESEMPLIFICATIVO DELLE VIOLAZIONI DI COMPETENZA VV.F

Dlgs 81/2008

- **art.17 .1 lett a**
 - Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
 - **a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento** previsto dall'articolo 28”
 - **Art. 18 lett. b**
-**designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio**, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- **Art. 37 .capoverso 9**
 - **I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro** in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza **devono ricevere un'adeguata e specifica formazione** e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998





adeguata e specifica formazione

- Attestato di frequenza corrispondente al livello di rischio di incendio.
- Attestato di idoneità tecnica per attività allegato X DM 10/03/98.
- Verificare obbligo derivante da deroghe ex art. 7 del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011
- Verificare obbligo derivante da regole tecniche (es. misure alternative negli alberghi ex DM 09/04/94 ove è prevista formazione per rischio elevato e verifica biennale c/o Comandi Provinciali).





ELENCO ESEMPLIFICATIVO DELLE VIOLAZIONI DI COMPETENZA VV.F

Dlgs 81/2008

- **Art. 43.1 lett e bis**
- **garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi."**





ELENCO ESEMPLIFICATIVO DELLE VIOLAZIONI DI COMPETENZA VV.F

Dlgs 81/2008

- **Art. 46.2**
- Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate **idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori**

Le idonee misure da adottare per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori sono quelle:

a) dettate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi

b) dettate da prescrizioni del Comando VVF;

Nel caso di aziende e lavorazioni non soggette al controllo del CNVVF e non regolamentate da specifica regola tecnica, la valutazione della idoneità delle misure adottate per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori deve essere effettuata tenendo conto dei contenuti previsti dal DM 10/03/98, che va considerato un dispositivo cogente solo nei punti espressamente richiamati da altri dispositivi cogenti (ad esempio: caratteristiche delle vie ed uscite). Il presente punto deve essere applicato tenendo conto del "principio di specialità" ex art. 298 del t.u.





Grazie per l'attenzione

<http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/caserta/>

