

## DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

## AREA VI - Protezione Attiva

## ELENCO RINNOVO OMOLOGAZIONE ESTINTORI CARRELLATI 2002

DITTA	MODELLO DI ESTINTORE	Codice omologazione	estremi rinnovo omologazione	validità fino a..	Spedizione
SIRE S.p.A. Cod. Cos. 054	" ACS 18 " a biossido di carbonio da 18 Kg. Capac. Esting. B1-C	RE054ECBC18B1C007	OMOLOGAZIONE DEL 23/01/02	23/01/2007	
SIRE S.p.A. Cod. Cos. 054	" 50 CS " a schiuma da 50 l. Capac. Esting. A - B4	RE054ECSCH50AB4004	OMOLOGAZIONE DEL 23/01/02	23/01/2007	
SIRE S.p.A. Cod. Cos. 054	" ACS 54 " a biossido di carbonio da 54 Kg. Capac. Esting. B1-C	RE054ECBC54B1C005	OMOLOGAZIONE DEL 23/01/02	23/01/2007	
SIRE S.p.A. Cod. Cos. 054	" ACS 27 " a biossido di carbonio da 27 Kg. Capac. Esting. B1-C	RE054ECBC27B1C006	OMOLOGAZIONE DEL 23/01/02	23/01/2007	
Est. d'incendio Mimi s.n.c. Cod. Cos. 014	" EP 50 " a polvere da 50 Kg. Capac. Esting. A -B1-C	PO014ECP50AB1C001	OMOLOGAZIONE DEL 25/06/02	25/06/2007	

## RINNOVO ESTINTORI CARRELLATI ANNO 2003

DITTA	MODELLO DI ESTINTORE	CERTIFICATO DI PROVA	estremi rinnovo omologazione	validità fino a..	Codice omologazione	Spedizione
Soc. SIRE S.p.A. Cod. Cos. 054	"K30" a polvere da Kg 30 Cap. esting, A - B1 - C	Lab. CSI N° LEC /98/003 del 26/03/98	NS 2309/4115/3/C sott. 55	10/06/2008	REO54ECP30AB1C001	<b>14/04/2003</b>
Soc. SIRE S.p.A. Cod. Cos. 054	"K50" a polvere da Kg 50 Cap. esting, A - B1 - C	Lab. CSI N° LEC /98/004 del 27/03/98	NS 2310/4115/3/C sott. 55	10/06/2008	REO54ECP50AB1C002	<b>14/04/2003</b>
Soc. ANAF S.p.A. Cod. Cos. 082	"PBE30 ABC" a polvere da Kg 30 Cap. esting, A - B1 - C	Lab. CSI N° LEC /97/001 del 25/11/97	NS 7206/4115/3/C sott. 94	04/03/2008	PV082ECP30AB1C002	<b>14/04/2003</b>
Soc. ANAF S.p.A. Cod. Cos. 082	"PBE100 ABC" a polvere da Kg 100 Cap. esting, A - B1 - C	Lab. CSI N° LEC /97/002 del 25/11/97	NS 7207/4115/3/C sott. 94	04/03/2008	PV082ECP100AB1C003	<b>14/04/2003</b>
Soc. M.B. S.r.l. Cod. Cos. 095	"CM /18" a biossido di carbonio da Kg 18 Cap. esting, B8 - C	Lab. MASINI N° EC /1964/97 del 23/06/97	DCPST/A6/3172/153 sott. 24	25/11/2009	MI095ECAC18B8C004	<b>24/04/2003</b>
Soc. M.B. S.r.l. Cod. Cos. 095	"CM /27" a biossido di carbonio da Kg 27 Cap. esting, B8 - C	Lab. MASINI N° EC /1965/97 del 23/06/97	DCPST/A6/3173/153 sott. 24	25/11/2009	MI095ECAC27B8C003	<b>24/04/2003</b>
Soc. M.B. S.r.l. Cod. Cos. 095	"CM /54" a biossido di carbonio da Kg 54 Cap. esting, B1 - C	Lab.CSI N° LEC /98/001 del 10/02/98	DCPST/A6/3174/153 sott. 24	25/11/2009	MI095ECAC54B1C005	<b>24/04/2003</b>
Soc. SACEP Cod. Cos. 047	" P 50 " a polvere da 50 Kg. Capacità estinguente A - B1 - C	Lab. CSI n° LEC/98/002 del 12/02/98	DCPST/A6/5241/153 sott. 58	<b>10/06/2008</b>	<b>VI047ECP50AB1C001</b>	<b>06/11/2003</b>
Soc. EMME Cod. Cos. 002	"EMME 18" a biossido di carbonio da Kg 18 Cap. esting, B9 - C	Lab. MASINI n°EC/1606-97 del 23/05/97	<b>RILASCIO DUPLICATO IN DATA 25/06/2003</b>	OTTOBRE 2002	AR002ECAC18B9C004	<b>25/06/2003</b>
Soc. EMME Cod. Cos. 002	"EMME 27" a biossido di carbonio da Kg 27 Cap. esting, B7 - C	Lab. MASINI n°EC/1607-97 del 23/05/97	<b>RILASCIO DUPLICATO IN DATA 25/06/2003</b>	OTTOBRE 2002	AR002ECAC27B7C005	<b>25/06/2003</b>
Soc. CACCIALANZA & C. S.p.A. Cod. Cos. 029	" P 100 " a polvere da Kg 100 Cap. esting, B1 - C	Lab. CSI n° LEC/98/005 del 21/05/98	DCPST/A6/6905/153 sott. 38	03/08/2008	MI029ECP100B1C001	<b>16/10/2003 prot.6905</b>
Soc. EMME Cod. Cos. 002	"EMME 18" a biossido di carbonio da Kg 18 Cap. esting, B9 - C	Lab. MASINI n°EC/1606-97 del 23/05/97	Prot.DCPST/A6/9160/153 sott.5	13 OTTOBRE 2002	AR002ECAC18B9C004	<b>21/11/2003 prot. 9160</b>
Soc. EMME Cod. Cos. 002	"EMME 27" a biossido di carbonio da Kg 27 Cap. esting, B7 - C	Lab. MASINI n°EC/1607-97 del 23/05/97	Prot.DCPST/A6/9158/153 sott.5	13 OTTOBRE 2002	AR002ECAC18B9C004	<b>21/11/2003 prot. 9158</b>

## RINNOVO ESTINTORI CARRELLATI ANNO 2004

DITTA	MODELLO DI ESTINTORE	CERTIFICATO DI PROVA	estremi rinnovo omologazione	validità fino a..	Codice omologazione	Spedizione
GIBI Estintori S.r.l. Cerro Maggiore (MI) c.c. 019	" PM 100 " a polvere da 100 Kg. Cap. est. " A-B1-C "	Lab. CSI n° LEC/98/006 del 03/08/98	DCPST/A6/573/153 sott.27	<b>26/11/2008</b>	MI019ECP100AB1C003	<b>28/01/2004</b>
Nuova Palminteri Antinc. S.r.l. c.c. 091	" NPAZ30U " a plvere da Kg. 30 Cap. esting. B1 - C	Lab. CSI n° 013 prat. LEC/98/012 del 19/01/1999	DCPST/A6/1488/153/C sott. 103	<b>27/03/2009</b>	SR091ECP30B1C001	<b>31/03/2004</b>
a.b.m. victoria S.r.l. - 26037 CREMONA c.c. 108	" PA30U " a polvere da Kg. 30 cap. est. " A - B1 - C "	cert, di prova n° 3303/28/92 del 6/04/1993 del C.S.E.	DCPST/A6/1876/153 C sott. 124	<b>16/11/2008</b>	MI108ECP30AB1C001	<b>31/03/2004</b>
a.b.m. victoria S.r.l. - 26037 CREMONA c.c. 108	" PA50U " a polvere da Kg. 50 cap. est. " A - B1 - C "	cert, di prova n° 3303/29/92 del 6/04/1993 del C.S.E.	DCPST/A6/1875/153 C sott. 124	<b>16/11/2008</b>	MI108ECP50AB1C002	<b>31/03/2004</b>
a.b.m. victoria S.r.l. - 26037 CREMONA c.c. 108	" PA100U " a polvere da Kg. 100 cap. est. " A - B1 - C "	cert, di prova n° 3303/30/92 del 6/04/1993 del C.S.E.	DCPST/A6/1874/153 C sott. 124	<b>16/11/2008</b>	MI108ECP100AB1C003	<b>31/03/2004</b>
a.b.m. victoria S.r.l. - 26037 CREMONA c.c. 108	" K60U " a biossido di carbonio da Kg. 54 cap. est. " B6 - C "	cert, di prova n° 3303/33/92 del 22/07/1993 del C.S.E.	DCPST/A6/1872/153 C sott. 124	<b>02/02/2009</b>	MI108ECAC60B6C004	<b>31/03/2004</b>
a.b.m. victoria S.r.l. - 26037 CREMONA c.c. 108	" K20U " a biossido di carbonio da Kg. 18 cap. est. " B10 - C "	cert, di prova n° 3303/80/92 del 22/07/1993 del C.S.E.	DCPST/A6/1873/153 C sott. 124	<b>28/02/2009</b>	MI108ECAC20B10C005	<b>31/03/2004</b>
AIR FIRE S.p.A. - 00155 ROMA	" AF PV 30 " a polvere da Kg. 30 capac.est. " A -B1 -C"	N.S. 5693/4115/3 C sott. 72 del 21/01/1999	DCPST/A6/2226/153 C sott. 72	<b>21/01/2009</b>	RM064ECP30AB1C002	<b>17/03/2004</b>
P.I.I. S.r.l. - 20100 MILANO	" CO200018 " a biossido di carbonio da Kg. 18 cap. est. " B9 - C "	cert, di prova n° 3303/83/92 del 22/06/1993 del C.S.E.	DCPST/A6/2559/153 C sott. 60	<b>22/03/2009</b>	MI051ECAC18B9C004	<b>31/03/2004</b>
P.I.I. S.r.l. - 20100 MILANO	" CO200027 " a biossido di carbonio da Kg. 27 cap. est. " B8 - C "	cert, di prova n° 3303/82/92 del 22/06/1993 del C.S.E.	DCPST/A6/2558/153 C sott. 60	<b>22/03/2009</b>	MI051ECAC27B8C005	<b>31/03/2004</b>
P.I.I. S.r.l. - 20100 MILANO	" CPP30000 " a polvere da Kg. 30 cap. est. " A- B1 - C "	cert, di prova n° 3303/90/92 del 09/07/1993 del C.S.E.	DCPST/A6/2560/153 C sott. 60	<b>22/03/2009</b>	MI051ECP30AB1C001	<b>31/03/2004</b>

## RINNOVO ESTINTORI CARRELLATI ANNO 2004

Pag.2/2004

<b>DITTA</b>	<b>MODELLO DI ESTINTORE</b>	<b>CERTIFICATO DI PROVA</b>	<b>estremi rinnovo omologazione</b>	<b>validità fino a..</b>	<b>Codice omologazione</b>	<b>Spedizione</b>
P.I.I. S.r.l. - 20100 MILANO	" CPP50000 " a polvere da Kg. 50 cap. est. " A- B1 - C "	cert, di prova n° 3303/92/92 del 09/07/1993 del C.S.E.	DCPST/A6/2557/153 C sott. 60	<b>22/03/2009</b>	<b>MI051ECP50AB1C002</b>	<b>31/03/2004</b>
P.I.I. S.r.l. - 20100 MILANO	" CPP10000 " a polvere da Kg. 100 cap. est. " A- B1 - C "	cert, di prova n° 3303/91/92 del 09/07/1993 del C.S.E.	DCPST/A6/2556/153 C sott. 60	<b>22/03/2009</b>	<b>MI051ECP100AB1C003</b>	<b>31/03/2004</b>
a.b.m. victoria S.r.l. - 26037 CREMONA c.c. 108	" K30U " a biossido di carbonio da Kg. 27 cap. est. " B8 - C "	cert, di prova n° 3303/32/92 del 15/11/1993 del C.S.E.	DCPST/A6/4532/153/C sott. 124	<b>12/05/2009</b>	<b>MI108ECAC30B8C006</b>	<b>24/06/2004</b>
a.b.m. victoria S.r.l. - 26037 CREMONA c.c. 108	" CFB 100 U " a schiuma da lt. 100 cap. est. " A - B4 "	cert, di prova n° 3303/15/93 del 27/11/1993 del C.S.E.	DCPST/A6/4531/153/C sott. 124	<b>12/05/2009</b>	<b>MI108ECSC100AB4008</b>	<b>24/06/2004</b>
a.b.m. victoria S.r.l. - 26037 CREMONA c.c. 108	" CF 50 U " a schiuma da lt. 50 cap. est. " A - B4 "	cert, di prova n° 3303/32/93 del 09/12/1993 del C.S.E.	DCPST/A6/4534/153/C sott. 124	<b>12/05/2009</b>	<b>MI108ECSC50AB4007</b>	<b>24/06/2004</b>
a.b.m. victoria S.r.l. - 26037 CREMONA c.c. 108	" PAZ 50 U " a polvere da Kg. 50 cap. est. " A - B1 - C "	cert, di prova n° 3303/31/92 del 15/11/1993 del C.S.E.	DCPST/A6/4535/153/C sott. 124	<b>27/05/2009</b>	<b>MI108ECP50AB1C009</b>	<b>24/06/2004</b>
Soc. SACEP Cod. Cos. 047	" P 30 " a polvere da 30 Kg. Capacità estinguente A - B1 - C	Lab. CSI n° LEC/99/001 del 01/03/99	DCPST/A6/5274/153 sott. 58	<b>11/06/2009</b>	<b>VI047ECP30AB1C002</b>	<b>21/07/2004</b>

## RINNOVO ESTINTORI CARRELLATI ANNO 2004

pag.3/2004

DITTA	MODELLO DI ESTINTORE	CERTIFICATO DI PROVA	estremi rinnovo omologazione	validità fino a..	Codice omologazione	Spedizione
S.A.M.E. S.r.l. - c.c. 007	" DPL/ 50 " a polvere da Kg. 50 cap. est. " A - B1 - C "	cert. di prova n° 3303/68/92 del 23/04/1994 C.S.E.rinn. NS 6375/4115/3/C sott.12 del 16/12/1999	DCPST/A6/7531/153/C sott. 12	<b>14/11/2009</b>	<b>MI007ECP50AB1C001</b>	<b>01/10/2004</b>
Soc. M.B. S.r.l. Cod. Cos. 095	" PM 30 " a polvere da Kg. 30 cap. est. " A - B1 - C "	cert. di prova n° 3303/65/92 del 29/04/1994 C.S.E.rinn. 2453/4115/3/C sott 24 e.107 del 10/04/2000	DCPST/A6/8736/153/C sott. 107	<b>14/11/2009</b>	<b>MI095ECP30AB1C002</b>	<b>29/11/2004</b>
Soc. M.B. S.r.l. Cod. Cos. 095	" PP 50 " a polvere da Kg. 50 cap. est. " A - B1 - C "	cert. di prova n° 3303/66/92 del 15/04/1994 C.S.E.rinn. 154/4115/3/C sott 24 e.107 del 10/04/2000	DCPST/A6/8744/153/C sott. 107	<b>14/11/2009</b>	<b>MI095ECP50AB1C001</b>	<b>29/11/2004</b>
CEA Estintori S.p.A. Cod. Cos. 006	" PD 50 " a polvere da Kg. 50 cap. est. " A - B1 - C "	cert. di prova n° 3303/50/93 del 24/05/1994 C.S.E.rinn. NS 2516/4115/3/C sott.09 del 16/05/2000	DCPST/A6/9284/153/C sott. 09	<b>20/01/2010</b>	<b>BO006ECP50AB1C001</b>	<b>29/11/2004</b>
CEA Estintori S.p.A. Cod. Cos. 006	" PS 100 " a polvere da Kg. 100 cap. est. " A - B1 - C "	cert. di prova n° 3303/49/93 del 15/06/1994 C.S.E.rinn. NS 2515/4115/3/C sott.09 del 16/05/2000	DCPST/A6/9283/153/C sott. 09	<b>20/01/2010</b>	<b>BO006ECP100AB1C003</b>	<b>29/11/2004</b>
CEA Estintori S.p.A. Cod. Cos. 006	" PD 30 " a polvere da Kg. 30 cap. est. " A - B1 - C "	cert. di prova n° 3303/48/93 del 24/05/1994 C.S.E.rinn. NS 2517/4115/3/C sott.09 del 16/05/2000	DCPST/A6/9282/153/C sott. 09	<b>20/01/2010</b>	<b>BO006ECP30AB1C002</b>	<b>29/11/2004</b>

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

## RINNOVO ESTINTORI CARRELLATI ANNO 2005

DITTA	MODELLO DI ESTINTORE	CERTIFICATO DI PROVA	estremi rinnovo omologazione	validità fino a..	Codice omologazione	Spedizione
AIR FIRE S.p.A. - 00155 ROMA	" CPP 50 " a polvere da Kg. 50 capac.est. " A -B1 -C"	C.S.E. 3303/39/93 del 15/04/94	DCPST/A6/460/153 C sott. 72 del 3/2/2005	<b>20/01/2010</b>	RM064ECP50AB1C001	<b>03/02/2005</b>
AIR FIRE S.p.A. - 00155 ROMA	" AF PV 100 " a polvere da Kg. 100 capac.est. " A -B1 -C"	CSI - LEC/99/003 del 8/11/99	DCPST/A6/459 /153 C sott. 72 del 3/2/2005	<b>03/03/2010</b>	RM064ECP100AB1C003	<b>03/02/2005</b>
a.b.m. victoria S.r.l. - 26037 CR c.c. 108	" PAZ R50U " a polvere da Kg. 50 capac.est. " A -B1 -C"	Lab. Masini EC/2960-99 DEL 29/10/1999	DCPST/A6/1680/153 C sott. 124 del 23/03/2005	<b>03/03/2010</b>	MO081ECP50AB1C012	<b>23/03/2005</b>
a.b.m. victoria S.r.l. - 26037 CR c.c. 108	" PAZ 100U " a polvere da Kg. 100 capac.est. " A -B1 -C"	C.S.E. 3303/07/94 del 1/05/94	DCPST/A6/1678/153 C sott. 124 del 23/03/2005	<b>20/01/2010</b>	MO081ECP100AB1C010	<b>23/03/2005</b>
CEA Estintori S.p.A. Cod. Cos. 006	" H 27 " a biossido di carbonio da Kg. 27 capac.est. " B10 -C"	C.S.E. 3303/13/94 del 02/11/94	DCPST/A6/2702/153/C sott. 9	<b>06/05/2010</b>	BO006ECAC27B10C004	<b>02/05/2005</b>
CEA Estintori S.p.A. Cod. Cos. 006	" H 54 " a biossido di carbonio da Kg. 54 capac.est. " B6 -C"	C.S.E. 3303/12/94 del 02/11/94	DCPST/A6/2703/153 C sott.9 del	<b>06/05/2010</b>	BO006ECAC54B6C005	<b>02/05/2005</b>
GIBI Estintori S.r.l. Rescaldina (MI) c.c. 019	" PM 50 " a polvere da 50 Kg. Cap. est. " A-B1-C "	C.S.E. 3303/88/92 del 22/04/94	DCPST/A6/2883/153 sott.27 del	<b>10/04/2010</b>	MI019ECP50AB1C001	<b>02/05/2005</b>
GIBI Estintori S.r.l. Rescaldina (MI) c.c. 019	" PM 30 " a polvere da 30 Kg. Cap. est. " A-B1-C "	C.S.E. 3303/87/92 del 29/04/94	DCPST/A6/2882/153 sott.27 del	<b>10/04/2010</b>	MI019ECP30AB1C002	<b>02/05/2005</b>
GIBI Estintori S.r.l. Rescaldina (MI) c.c. 019	" PK 20 " a biossido di carbonio da 20 Kg. Cap. est. " B2-C "	C.S.I. LEC/99/004 del 23/12/1999	DCPST/A6/2884/153 sott.27 del	<b>03/04/2010</b>	MI019ECBC20B2C004	<b>02/05/2005</b>
ANAF S.p.A. - c.c. 082 sott. 094 - PAVIA	"PBE 50 ABC " a polvere da 50 kg. cap.est. A - B1 - C	N.S. 1110/4115/3 sott. 94 del 10/04/1996 rinn.NS 3320/4115/3 sott. 94 del 3/7/2001	DCPST/A6/6040/153 sott. 94	<b>10/04/2011</b>	PV082ECP50AB1C001	<b>17/08/2005</b>
S.A. S.r.l. Saponara (ME) c.c. 085	"PB/100 " a polvere da 100 kg. cap.est. A - B1 - C	EC/1118-2000 c.p. 006 del 28/4/2000 Laboratorio MASINI S.r.l.	DCPST/A6/7286/153C sott. 97	<b>13/10/2010</b>	ME085ECP100AB1C001	<b>17/08/2005</b>

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

**Foglio 1 RINNOVO ESTINTORI CARRELLATI ANNO 2006**

<b>DITTA</b>	<b>MODELLO DI ESTINTORE</b>	<b>estremi rinnovo omologazione</b>	<b>validità fino a..</b>	<b>Codice omologazione</b>
A.B.S. S.r.l. Cod. Cos. 100	" P100-12151 " a polvere da 100 Kg. Capac. Estin. A-B1-C	DCPST/A6/1467/153 C sott. 112 del 13/3/06	<b>10/04/2011</b>	<b>MI100ECP100AB1C004</b>
A.B.S. S.r.l. Cod. Cos. 100	" P50Z-12132 " a polvere da 50 Kg. Capac. Estin. A-B1-C	DCPST/A6/1468/153 C sott. 112 del 13/3/06	<b>10/04/2011</b>	<b>MI100ECP50AB1C001</b>
A.B.S. S.r.l. Cod. Cos. 100	" P50-12131 " a polvere da 50 Kg. Capac. Estin. A-B1-C	DCPST/A6/1469/153 C sott. 112 del 13/3/06	<b>10/04/2011</b>	<b>MI100ECP50AB1C003</b>
A.B.S. S.r.l. Cod. Cos. 100	" P30-12121 " a polvere da 30 Kg. Capac. Estin. A-B1-C	DCPST/A6/1470/153 C sott. 112 del 13/3/06	<b>09/05/2011</b>	<b>MI100ECP30AB1C002</b>
A.B.S. S.r.l. Cod. Cos. 100	" S65 - 12341 " a schiuma da 50 lt. Capac. Estin. A-B1	DCPST/A6/1919/153 C sott. 112 del 13/3/06	<b>09/05/2011</b>	<b>MI100ECSCH50AB4005</b>
A.B.S. S.r.l. Cod. Cos. 100	" K30 - 12221 " a bioss. di carbonio da 27 Kg. Capac. Estin. B2- C	DCPST/A6/1920/153 C sott. 112 del 13/3/06	<b>09/05/2011</b>	<b>MI100ECBC27B2C005</b>
A.B.S. S.r.l. Cod. Cos. 100	" K20 - 12211 " a bioss. di carbonio da 18 Kg. Capac. Estin. B2- C	DCPST/A6/1925/153 C sott. 112 del 13/3/06	<b>09/05/2011</b>	<b>MI100ECBC18B2C006</b>
EMME S.r.l. Cod. Cos. 002 SOTT. 5	" EMME 50 " a polvere da 50 Kg. Capac. Estin. A -B1- C	DCPST/A6/2770/153 C sott. 5 dell'8/5/06	<b>03/06/2011</b>	<b>AR002ECP50AB1C001</b>
EMME S.r.l. Cod. Cos. 002 SOTT. 5	" EMME 30 " a polvere da 30 Kg. Capac. Estin. A -B1- C	DCPST/A6/2769/153 C sott. 5 dell'8/5/06	<b>02/10/2011</b>	<b>AR002ECP30AB1C003</b>
EMME S.r.l. Cod. Cos. 002 SOTT. 5	" EMME 100 " a polvere da 100 Kg. Capac. Estin. A -B1- C	DCPST/A6/2768/153 C sott. 5 dell'8/5/06	<b>03/06/2011</b>	<b>AR002ECP100AB1C002</b>
P.I.I. S.r.l. Cod. Cos. 051 SOTT. 60	" SCH 50000 " a schiuma da 50 lt. Capac. Estin. A -B4	DCPST/A6/5650/153 C sott. 60 del 0/0/06	<b>20/07/2011</b>	<b>MI051ECSCH50AB4007</b>
P.I.I. S.r.l. Cod. Cos. 051 SOTT. 60	" CBE 50000 " a polvere 50 kg. Capac. Estin. A -B1-C	DCPST/A6/5651/153 C sott. 60 del 0/0/06	<b>05/06/2011</b>	<b>MI051ECP50AB1C006</b>

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA AREA VI PROTEZIONE ATTIVA  
**foglio 2 RINNOVO ESTINTORI CARRELLATI ANNO 2006**

<b>DITTA</b>	<b>MODELLO DI ESTINTORE</b>	<b>estremi rinnovo omologazione</b>	<b>validità fino a..</b>	<b>Codice omologazione</b>
Soc. M.B. S.r.l. Cod. Cos. 095	" PP 100 " a polvere da Kg. 100 cap. est. " A - B1 - C "	DCPST/A6/6866/153/C sott. 107del 18/9/06	<b>09/05/2011</b>	<b>MI095ECP100AB1C006</b>
Soc. M.B. S.r.l. Cod. Cos. 095	" PP 50S " a schiuma da Kg. 50 cap. est. " A - B4 "	DCPST/A6/6865/153/C sott. 107del 18/9/06	<b>09/05/2011</b>	<b>MI095ECSCH50AB4007</b>
Soc. APICE . S.r.l. Cod. Cos. 103	" PA 50 A " a polvere da kg. 50 cap. est. " A - B1- C "	DCPST/A6/ <b>7087</b> /153/C sott. 115 del 29/9/06	<b>10/09/2011</b>	<b>MI103ECP50AB1C001</b>
Soc. C.S.Q. Cod. Cos. 094	" PP 50 ABC " a polvere da kg. 50 cap. est. " A - B1 -C "	DCPST/A6/ <b>8837</b> /153/C sott. 106	<b>05/11/2011</b>	<b>PE094ECP50AB1C001</b>

**foglio 1 RINNOVO ESTINTORI CARRELLATI ANNO 2007**

DITTA	MODELLO DI ESTINTORE	CERTIFICATO DI PROVA	estremi rinnovo omologazione	validità fino a..	Codice omologazione
SIRE S.p.A. Cod. Cos. 054 sott. 55	" ACS 18 " a biossido di carbonio da 18 Kg. Capac. Esting. B1-C	n. LEC /01/011 del 30/7/01	OMOL. DEL 23/01/02 rinn. DCPST/A6/290/4115/C	23/01/2007 rinn. 23/01/2012	RE054ECBC18B1C007
SIRE S.p.A. Cod. Cos. 054 sott. 55	" 50 SC " a schiuma da 50 l. Capac. Esting. A - B4	n. LEC /01/010 del 31/7/01	OMOL. DEL 23/01/02 rinn. DCPST/A6/288/4115/C	23/01/2007 rinn. 23/01/2012	RE054ECSCH50AB4004
SIRE S.p.A. Cod. Cos. 054 sott. 55	" ACS 54 " a biossido di carbonio da 54 Kg. Capac. Esting. B1-C	n. LEC /01/013 del 30/7/01	OMOL. DEL 23/01/02 rinn. DCPST/A6/292/4115/C	23/01/2007 rinn. 23/01/2012	RE054ECSCH50AB4004
SIRE S.p.A. Cod. Cos. 054 sott. 55	" ACS 27 " a biossido di carbonio da 27 Kg. Capac. Esting. B1-C	n. LEC /01/012 del 30/7/01	OMOL. DEL 23/01/02 rinn. DCPST/A6/289/4115/C	23/01/2007 rinn. 23/01/2012	RE054ECBC27B1C006
SIRE S.p.A. Cod. Cos. 054 sott. 55	" K100 " a polvere da 100 Kg. Capac. Esting. A - B1- C		OMOL. DEL 23/08/00 rinn. DCPST/A6/ ???/4115/C		