AL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI PESARO URBINO

Marca da bollo € 16,00

Il sottoscritto(Cognome)		(Nome)
nella sua qualità di legale rappresentante/titolare della d	ditta	
con sede in		(ragione sociale)
(via/piazza)		(n. civico)
(CAP) (Co.	pec	(Prov.)
con la presente richiede		
•	IGILANZA ANTIN	CENDIO
ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 08/03/2006 n° 139 e		
carico in base alle tabelle annesse al D.M. 02/0		
che avrà luogo in data//dalle ore	alle ore	presso il locale di pubblico
spettacolo	sito nel Comune di	
Il sottoscritto dichiara:		
• che il servizio viene eseguito a proprio rischio e pe	ericolo e questo esonera l'Amr	ninistrazione da ogni responsabilità per
eventuali incidenti o danneggiamenti a persone o	•	
stesso;		
 di aver provveduto al pagamento dell'imposta o 	di balla si sansi dal D.D.D.	642 dal 26/10/1072 a m.i. madianta
l'applicazione della marca da bollo numero		e di conservare l'istanza
in apposito fascicolo disponibile per eventuali contr	rollı.	
lì/		
		
		(timbro e firma)
La presente richiesta è sottoscritta altresì da		
nella sua qualità di legale rappresentante/titolare della c	(Cognome)	(Nome)
		(ragione sociale)
con sede in(via/piazza)		(n. civico)
(CAP) (Co.	omune)	(Prov.)
telefono	pec	
in qualità di gestore del suddetto locale di pub	blico spettacolo, che si imp	egna in tal modo a garantire durante la
suddetta manifestazione le condizioni di sicurezza di	cui al Titolo XVIII (Gestion	e della sicurezza) dell'allegato al DM
19.08.1996 (Approvazione della regola tecnica di pre	evenzione incendi per la prog	gettazione, costruzione ed esercizio dei
locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo), no	onché quelle previste dal Verb	ale della Commissione di Vigilanza di
Pubblico Spettacolo.		
lì/		

Titolo XVIII - Gestione della sicurezza

18.1. Generalità.

Il responsabile dell'attività, o persona da lui delegata, deve provvedere affinché nel corso dell'esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare:

- a) i sistemi di vie di uscita devono essere tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio;
- b) prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione deve essere controllata la funzionalità del sistema di vie di uscita, il corretto funzionamento dei serramenti delle porte, nonché degli impianti e delle attrezzature di sicurezza;
- c) devono essere mantenuti efficienti i presidi antincendio, eseguendo prove periodiche con cadenza non superiore a 6 mesi;
- d) devono mantenersi costantemente efficienti gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti;
- e) devono mantenersi costantemente in efficienza i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento;
- f) devono essere presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni e risistemazioni;
- g) deve essere fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto è previsto per motivi di sicurezza;
- h) nei depositi e nei laboratori, i materiali presenti devono essere disposti in modo da consentirne una agevole ispezionabilità.

18.2. Chiamata dei servizi di soccorso.

I servizi di soccorso devono poter essere avvertiti in caso di necessità tramite rete telefonica.

La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata a fianco di ciascun apparecchio telefonico, dal quale questa sia possibile

18.3. Informazione e formazione del personale.

Occorre che tutto il personale dipendente sia adeguatamente informato sui rischi prevedibili, sulle misure da osservare per prevenire gli incendi e sul comportamento da adottare in caso di incendio.

Il responsabile dovrà inoltre curare che alcuni dipendenti, addetti in modo permanente al servizio del locale (portieri, macchinisti, etc.), siano in grado di portare il più pronto ed efficace ausilio in caso di incendio o altro pericolo.

18.4. Istruzioni di sicurezza.

Negli atri e nei corridoi dell'area riservata al pubblico devono essere collocate in vista le planimetrie dei locali, recanti la disposizione dei posti, l'ubicazione dei servizi ad uso degli spettatori e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite.

Planimetrie ed istruzioni adeguate dovranno altresì essere collocate sulla scena e nei corridoi di disimpegno a servizio della stessa.

All'ingresso del locale deve essere disponibile una planimetria generale, per le squadre di soccorso, riportante l'ubicazione:

- delle vie di uscita (corridoi, scale, uscite);
- dei mezzi e degli impianti di estinzione;
- dei dispositivi di arresto dell'impianto di ventilazione;
- dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici e dell'eventuale impianto di distribuzione di gas combustibile;
- dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d'uso.

18.5. Piano di sicurezza antincendio.

Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione della sicurezza antincendio devono essere pianificati in un apposito documento, adeguato alle dimensioni e caratteristiche del locale, che specifichi in particolare:

- i controlli;
- gli accorgimenti per prevenire gli incendi;
- gli interventi manutentivi;
- l'informazione e l'addestramento al personale;
- le istruzioni per il pubblico;
- le procedure da attuare in caso di incendio.

18.6. Registro della sicurezza antincendio.

Il responsabile dell'attività, o personale da lui incaricato, è tenuto a registrare i controlli e gli interventi di manutenzione sui seguenti impianti ed attrezzature, finalizzate alla sicurezza antincendio:

- sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi;
- attrezzature ed impianti di spegnimento;
- sistema di evacuazione fumi e calore;
- impianti elettrici di sicurezza;
- porte ed elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.

Inoltre deve essere oggetto di registrazione l'addestramento antincendio fornita al personale. Tale registro deve essere tenuto aggiornato e reso disponibile in occasione dei controlli dell'autorità competente