



COMANDO VIGILI DEL FUOCO
MONZA E BRIANZA

UFFICIO SERVIZI ESTERNI
Formazione Esterna (D. Lgs 81/08)

➤ **ELENCO ATTREZZATURE OCCORRENTI PER ESAMI SVOLTI PRESSO LA SEDE DEL RICHIEDENTE**

- un estintore a CO2 da 5 kg o equivalente di tipo idrico ogni TRE partecipanti
- vasca metallica per le prove a fuoco completa di bombola di GPL 15 kg e dispositivi per l'accensione.
- n.4 manichette UNI 45 con relative lance antincendio per manovre idranti a secco
- Disponibilità di attacco idranti UNI 45 per prova con acqua;

N.B. Per la prova a fuoco occorre un'area idonea, all'aperto e completamente libera, possibilmente non antistante finestre o aperture. Durante lo svolgimento delle prove pratiche dovrà essere presente un vostro Tecnico Manutentore a supporto dei nostri Operatori.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OCCORRENTI PER LE PROVE PRATICHE:

- n. 2 elmetti dotati di visiera o occhiali specifici
- cuffie monouso (sottocaschi)
- n. 2 paia di guanti (conformi almeno UNI EN 388)
- n. 2 giacconi antifiama certificati
- calzature chiuse "antinfortunistica" con buona aderenza al suolo.

ELENCO ATTREZZATURE OCCORRENTI PER ESAMI SVOLTI PRESSO LE SEDI DEL COMANDO VVF MONZA e BRIANZA

- un estintore a CO2 da 5 kg o equivalente di tipo idrico ogni TRE partecipanti
- Bombola di GPL da 15 Kg (se più di 4 partecipanti)

Tutti gli estintori devono essere accompagnati da dichiarazione di conformità e corretta manutenzione periodica in corso di validità, in conformità a quanto previsto dalla nota DCPREV 11197 del 14.08.2018. Gli estintori non devono riportare segni di usura nelle manichette, **INOLTRE DOVRANNO ESSERE ETICHETTATI CON IL NOMINATIVO DELL'AZIENDA.**

ORARI DI CONSEGNA E RITIRO ESTINTORI PRESSO IL COMANDO VVF DI MONZA e BRIANZA

All'ingresso di via Angelo Mauri 5, si potrà concordare con il responsabile del personale operativo presente, la consegna e lo spazio dove dislocare gli estintori la bombola GPL, da **Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00.**

Gli estintori con Bombola GPL vanno consegnati la mattina precedente alla data d'esame e ritirati in giornata al termine dell'esame o la mattina successiva allo svolgimento della prova pratica della commissione d'esame. Nel caso di corso effettuato presso il Comando dei Vigili del Fuoco, l'azienda dovrà far pervenire al Comando un estintore a CO₂ da 5 kg ogni 3 partecipanti e una 1 bombola di GPL da 15 kg con attacco normale a filetto, il giorno prima della prova pratica propedeutica della formazione; tale attrezzatura dovrà essere poi ritirata (il giorno dell'esame o al massimo il giorno successivo), pena l'addebito dei costi di gestione/deposito/smaltimento.

Per qualsiasi chiarimento contattare l'ufficio formazione :

formazione esterna.monza@vigilfuoco.it

Operatore CS Bompensa Renzo tel: 0392732347

Operatore VC Nava Antonio tel: 0392732327