



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA V PROTEZIONE PASSIVA

Prot. n° DCPST/A5/5381 /RF/01140001

Roma, **2** LUG. 2003

## LETTERA - CIRCOLARE

-AI SIGG. ISPETTORI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO  
LORO SEDI

-AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO  
LORO SEDI

**OGGETTO:** Sipari di sicurezza dei teatri: procedure per il rilascio del benestare alla singola installazione.

Al fine di semplificare le procedure attualmente in uso per il rilascio del benestare alla singola installazione dei sipari di sicurezza dei teatri da parte di questa Direzione Centrale, si è proceduto alla unificazione delle procedure previste per il rilascio del parere tecnico di resistenza al fuoco e di rilascio del benestare suddetto attraverso la stesura di una nuova modulistica che dovrà essere utilizzata dai produttori interessati.

Tanto premesso, si riporta in allegato la procedura relativa al rilascio del benestare alla singola installazione e del parere tecnico sulla resistenza al fuoco del sipario. Si riporta inoltre l'elenco della documentazione necessaria all'espletamento dell'istruttoria tecnica. Nel sito [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it) - sezione "Sicurezza Insieme" sono disponibili i suddetti modelli.

Si rappresenta, infine che, nel rispetto del D.M. 4 maggio 1998 All. II art. 2, il benestare alla singola installazione comprensivo del parere tecnico, unitamente alla dichiarazione di conformità del produttore e alla dichiarazione di corretta posa in opera dell'installatore, saranno trattenuti presso il teatro a disposizione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per eventuali controlli.

Il Direttore Centrale  
(Dott. Ing. Michele FERRARO)