

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

**ISPETTORATO PER LE ATTIVITA' E LE NORMATIVE SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI
MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL
FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

ISPETTORATO PER LE ATTIVITA' E LE NORMATIVE SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI

Prot. n. NS 952 /4101 sott. 120

Roma, 20.02.2002

LETTERA CIRCOLARE

AI COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO - LORO SEDI

Oggetto : Decreto del Ministero dell'Interno 20 dicembre 2001 recante
“Disposizioni relative alle modalità d’installazione degli apparecchi
evacuatori di fumo e calore”.

Si forniscono i seguenti chiarimenti per l’installazione degli apparecchi
evacuatori di fumo e calore nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
dopo l’entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Interno 20 dicembre 2001
(G.U. n°21 del 25.01.2002) .

In sede di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, dovrà essere acquisita,
ai sensi dell’articolo 2 del citato decreto e in assenza di specifica norma armonizzata
europea, la seguente documentazione in copia :

- a) dichiarazione CE di conformità prevista dall’articolo 8 della direttiva 98/37/CE
del 22 giugno 1998, a firma del produttore ;
- b) dichiarazione di conformità al prototipo sottoposto a prova da laboratorio
autorizzato (ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e del decreto del
Ministero dell’Interno 26 marzo 1985) in base alla norma UNI-VVF 9494, a
firma del produttore ;

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ISPETTORATO PER LE ATTIVITA' E LE NORMATIVE SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI

- c) dichiarazione, a firma del produttore, relativa all'avvenuta predisposizione del fascicolo tecnico previsto dalla direttiva "macchine" 98/37/CE del 22 giugno 1998 e del manuale di installazione, uso e manutenzione .

Detto manuale, con i relativi disegni esplicativi, dovrà essere consegnato all'utilizzatore, a cura del produttore, per ogni singola fornitura; esso dovrà contenere gli schemi e le istruzioni necessarie (nonché gli altri accorgimenti tecnici adottati e ritenuti utili in materia di sicurezza) per l'installazione, la messa in funzione, i controlli e la manutenzione degli evacuatori di fumo e calore (allegato VI del decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 1998).

Si precisa che le disposizioni in argomento, essendo afferenti a "norma di prodotto", si applicano nei casi in cui l'installazione delle apparecchiature EFC (cfr. punto 4.9 della norma UNI-VVF 9494) sia richiesta da specifiche normative di prevenzione incendi ovvero prescritta dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco ad esito delle valutazioni di competenza secondo i criteri di cui all'articolo 3 del DPR 577/82.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(Dott. Ing. Alberto d'ERRICO)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ISPETTORATO PER LE ATTIVITA' E LE NORMATIVE SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI

*AL SIG. ISPETTORE GENERALE E AL SIG. CONSIGLIERE MINISTERIALE AGG.TO - SEDE
ALL'UFFICIO STUDI, AFFARI LEGISLATIVI ED INFORTUNISTICA - SEDE
AL SERVIZIO TECNICO CENTRALE - SEDE
AL COMANDO DELLRE SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI – 00178 CAPANNELLE ROMA
ALLA DIREZIONE DEL CENTRO STUDI ED ESPERIENZE – 00178 CAPANNELLE ROMA
AGLI ISPETTORATI INTERREGIONALI E REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO – LORO SEDI
AGLI ISPETTORATI AEROPORTUALI E PORTUALI DEI SERVIZI ANTINCENDI – LORO SEDI*