

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

Prot. n. DCPST/A4/RS/2850

Roma, 21 ottobre 2003

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile LORO SEDI

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco LORO SEDI

OGGETTO: Depositi ed impianti di g.p.l. - D.Lgs.334/99 e D.M.13 ottobre 1994.
Chiarimenti.

Pervengono a questo Dipartimento alcuni quesiti concernenti richieste di chiarimenti sulla possibilità di accogliere proposte progettuali presentate dai gestori di depositi od impianti di g.p.l. non conformi alla regola tecnica di prevenzione incendi di cui al D.M. 13 ottobre 1994.

A tale proposito, si ricorda che per i depositi e gli impianti di g.p.l. soggetti al D.Lgs.334/99, le disposizioni del D.M. 13 ottobre 1994, - del quale, peraltro è in scadenza anche il decreto di proroga relativo all'adeguamento - costituiscono un orientamento progettuale da verificare sulla base delle previste analisi di rischio.

In particolare, per gli stabilimenti soggetti a presentazione del rapporto di sicurezza, le determinazioni espresse dal Comitato di cui all'art.19 del D.Lgs.334/99 al termine dell'istruttoria sono comprensive delle valutazioni sulla adeguatezza delle misure alternative proposte dal gestore in deroga a specifiche norme di prevenzione incendi, ai sensi di quanto stabilito dal D.M.19 marzo 2001 (art.8, comma 1).

Invece, nel caso in cui venga esaminata una attività a rischio di incidente rilevante non soggetta a presentazione di rapporto di sicurezza, si applicano le disposizioni di cui alla Circolare n.12 M.I.S.A. del 5 luglio 2000, che prevedono, tra l'altro, il ricorso all'Ispettorato (ora Direzione) Regionale, ai sensi dell'art.19 del D.P.R.577/82, per problematiche di particolare rilevanza, nonché, se del caso, l'applicazione dell'art.6 del D.P.R.37/98 e dell'art.5 del D.M.4 maggio 1998 concernenti il procedimento di deroga.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
ISPETTORE GENERALE CAPO C.N.VV.F.
(Dott.Ing.Alberto d'ERRICO)